



STUDNIA ODPOWIEDZAJĄCA - W4

Specyfikacja wyposażenia

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE / ELEMENT	ILOŚĆ	MATERIAŁ
1	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN50 PN16	1 szt.	-
2	Zasuwa kominarzowa krótka DN50 PN16	1 szt.	żelwno sterylizowane
3	Trójnik kominarzowy redukcijny DN150/50 PN16	1 szt.	żelwno sterylizowane
4	Mufa elektrooporowa Dz160 SDR11	2 szt.	PE100
5	Blok podporowy	1 szt.	-
6	Część denna DN1200	1 szt.	beton C35/45 (B45)
7	Krag DN1200	2 szt.	beton C35/45 (B45)
8	Płyta pokrywowa DN1200	1 szt.	beton C35/45 (B45)
9	Właz kanałowy okrągły wentylowany Ø600	1 szt.	żelwno szare
10	Stopnie z rdzeniem z pełnego pręta stali, w otulinie tworzywowej	-	-
11	Pierścien dystansowy	ustalić na montażu	beton C35/45 (B45)
12	Przejście szczelne dla rur PE Dz160mm	2 szt.	-
13	Tuleja kominarzowa Dz160 SDR11	2 szt.	PE100
14	Kominarz luźny DN150 PN16	2 szt.	stal ocynkowana

Uwaga:

1. Studnię wykonać z typowych elementów prefabrykowanych DN1200 z betonu C35/45, jako obiekt kompletny z włazem żeliwnymi i stopniami żłazowymi.
2. Rysunek studni z odpowiedzeniem rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz projektem zagospodarowania terenu.
3. Przed wykonaniem studni należy potwierdzić połączenie z opisem technicznym istniejącego rurociągu stalowego.
4. Połączenia rur PE z armaturą wykonać poprzez kolnierze specjalne.
5. Połączenia kolnierze należy łączyć przy użyciu śrub ze stali ocynkowanej i uszczelników elastomerowych typu G-S.
6. Wymiary bloku podporowego ustalić na montażu.



Zadanie inwestycyjne:				
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa wodociągu PE D2160 na odcinku Mysłowice – Dzieńkowice (ul. Długa)"				
Adres zamierzenia inwestycyjnego:				
Mysłowice – Dzieńkowice; ul. Długa				
Objekt:				
BUDOWA WODOCIĄGU PE D2160mm				
1:25				
Przedmiot rysunku:				
STUDNIĄ ODPOWIETRZAJĄCĄ PREFABRYKOWANA DN1200 W4				
PB				
Skala				
Projektant				
Specj.				
Projektant				
Specj.				
Opracował				
Specj.				
Sprawdź.				
Specj.				
Kierownik				
Specj.				
Zamawiający:				
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna 4,0-026, ul. Wojewódzka 19				
Nr rysunku:				
D1-852-S-000-303-A				
Nr umowy:				
852/2022				
Branża:				
TECHNOLOGICZNO-SANITARNA				
HYDROSAN				
HYDROSAN				
BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O. 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 237 00 81				