

LEGENDA

RO-1	PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA NATYNKOWA
LPD	SZAFA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WISZĄCA 15U 600 MM x 600 MM WISZĄCA
PEL	PEL ZESTAW GNIAZD 2 GN. WTYK. 230V 3 GN. WTYK. 230V DATA 2 GN. WTYK. RJ45 (LOGICZNE) 1 GN. WTYK. RJ11 (TELEFONICZNE)
	GNIAZDO WTYKOWE 16A/230V IP20 (PODWĘZIE JNE)
	2 GNIAZDA WTYKOWE 16A/230V IP44 (PODWĘZIE JNE)
	GNIAZDO WTYKOWE 16A/230V IP44 (POJEDYNCZE)
N.B.	MONTAŻ OSPRZĘTU "NAD BLATEM" H=1,2M BEZ OPISU - MONTAŻ NA H=0,3M
RJ45	GNIAZDO RJ45 POJEDYNCZE WSPÓŁNA RAMKA Z GNIAZDEM 230V
	WYPUST KABLOWY 1-FAZOWY
	WYPUST KABLOWY 3-FAZOWY
	CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH OBSŁUGUJĄCY KARTY W STANDARDZIE MIFARE DESFire EV1 KONTROLA DOSTĘPU SIECIOWANA Z ISTNIEJĄCYM W OBIEKCIE SYSTEMEM SKD
	ELEKTROTRZYMACZ REWERSYJNY 12 VDC W ZAKRESIE DOSTAWCY STOLARKI DRZWIOWEJ
	KONTAKTRON JEDNOSTYKOWY WPUSZCZANY W ZAKRESIE DOSTAWCY STOLARKI DRZWIOWEJ
ZAS-KD	KONTROLER SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU Z ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/2A + AKU 7Ah/12V MONTAŻ POD SUFITEM KONTROLA DOSTĘPU SIECIOWANA Z ISTNIEJĄCYM W OBIEKCIE SYSTEMEM SKD

see.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
SEE. SP. Z O. O.
ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznań

INWESTOR
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

INWESTYCJA
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń socjalno-laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice

RYSUNEK
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT

NUMER
E02

SKALA
1:50

GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. Marcin Besterda nr upr. WKP/0152/POOE/14

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Michał Bąk nr upr. WKP/0211/POOE/19

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FAZA PROJEKTU	BRANŻA	MIEJSCE I DATA
PB zamienny	Elektryczna	Poznań, 08.08.2022