



PROJEKTOWANA  
Obudowa z rozłącznikami bezpiecznikowych  
2xNH00 160A z szynami zbiorczymi In  
250A  
wym. 300x300x170 (wys.xszer.xgł.)  
zlokalizowana obok RGnN w pom.  
elektrycznym

see.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA SEE. SP. Z O. O. ul.Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznań		
INWESTOR Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19		
INWESTYCJA Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń socjalno-laboratoryjnych - ZUW Dzieńkowice		
RYSUNEK SCHEMAT ZASILANIA		
NUMER E05		
SKALA -:-		
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. Marcin Besterda nr upr. WKP/0152/POOE/14		
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Michał Bąk nr upr. WKP/0211/POOE/19		
ZESPOŁ PROJEKTOWY		
FAZA PROJEKTU PB zamienny	BRANŻA Elektryczna	MIEJSCE I DATA Poznań, 08.08.2022