



ZPI/024/877/2024

Katowice, dnia 16 kwietnia 2024 roku

WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Nr ZPI/024/799/2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zaproszenia do składania ofert na stronie internetowej GPW S.A., na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej jako *Regulamin*), w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie usługi pn: „**Opracowanie wariantowej koncepcji zmiany systemu ogrzewania ZUW Dzieńkowice**” (postępowanie Nr ZPI/024/799/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku - data publikacji na stronie), w oparciu o art. 38 ust. 1 oraz ust. 3 *Regulaminu*, udziela następujących wyjaśnień:

treść zapytania

W ramach opublikowanego zapytania oczekujecie Państwo opracowania koncepcji zmiany systemu ogrzewania a jednocześnie w ramach PFU w pkt. 2.1 ppkt. 3 wymagacie opracowanie audytów energetycznych, bardzo proszę o sprecyzowanie zakresu audytu energetycznego jaki Państwo oczekujecie otrzymać. Czy w ramach tego zadanie bardziej nie chodzi o opracowanie audytów termomodernizacyjnych?

odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z OPZ pkt 2.1. ppkt. 3) Zamawiający wymaga wykonania audytów energetycznych dla wszystkich obiektów z podaniem propozycji termomodernizacyjnych - **wskazanie koniecznych do wykonania termomodernizacji budynków w celu ograniczenia zapotrzebowania na ciepło obiektów.**

Wyjaśnienie:

Audyt energetyczny winien obejmować wszystkie niezbędne dane do opracowania projektu termomodernizacji budynków ZUW Dzieńkowice, powinien być opracowaniem określającym zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Audyt energetyczny powinien określić:

- jaki jest istniejący stan techniczny budynku i jakie są koszty energii;
- co trzeba w budynku zmienić lub zmodernizować, żeby istniejący stan poprawić i osiągnąć z tego korzyści (zmniejszyć koszty eksploatacji);
- jak to wykonać, czyli jakie zastosować rozwiązania techniczne;
- jakie będą koszty modernizacji i jakie będą efekty, czyli oszczędności;

Z poważaniem

Dyrektor
Pionu Inwestycji
Michał Trojanowski

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego;
2. ZPI a/a.