



LEGENDA:

- ST1(WT-1a) - stacja transformatorowa BDD30875 3S0875 POMPY SIEMIOŃSKA - TT - istniejąca do likwidacji,
- K1(WT-1b) - Linia kablowa SN 6kV od stacji BDD30875 - GPZ typu HAKnFtA 3x240 - istniejąca do zmurowania,
- K2(WT-1c) - Linia kablowa SN od złącza BDD30084 - do stacji BDD30875 typu HAKnFtA 3x240 - istniejąca do zmurowania,
- K3(WT-1d) - Linia kablowa SN od stacji BDD31417 - do stacji BDD30875 typu HAKnFtA 3x(1x240) - istniejąca do likwidacji,
- M1 - Mufa kablowa przelotowa CHMP(H)3 24kV 95-240.

W nawiasach odniesienia do warunków techn. usunięcia kolizji nr TD/OBD/OME/2021-09-27.

TEMAT:	Projekt techniczny usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury energetycznej z projektowaną inwestycją: Projekt rozbudowy obiektów Stacji Uzdatniania Wody Będzin.		
ETAP:	PROJEKT TECHNICZNY		
ADRES:	SUW Będzin, 42-500 Będzin, ul. Siemomska 45		
INWESTOR:	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice		
NAZWA RYSUNKU:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Michał Pięchala	SLK/7536/PMBE/17	NR RYS. <b>SEL001</b>
SPRAWDZIŁ:	inż. Andrzej Zielonka	SLK/1262/POOE/06	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Lanuszny	-	
DATA:	10.2021 r.		
SKALA:	1-500		