



**Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Gliwicach**

GL.RPP.4272.16.1.2021.WSZ

DECYZJA

Na podstawie art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.} oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego {tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.} po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Szombary działającego z pełnomocnictwa Pana Ryszarda Rakoczego, Dyrektora Pionu Inwestycji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w sprawie wydania decyzji zwalniającej z zakazów, o których mowa w art. 176 ust. pkt 5 ustawy Prawo wodne, w związku z realizacją rozbiórki stacji uzdatniania wody w Będzinie przy ul. Siemońskiej

ORZEKAM

zwolnić od zakazów wykonywania robót lub czynności, o których mowa w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne, w związku z realizacją zadania jak wyżej.

- I. Niniejszą decyzję zwalniającą wydaję pod niżej wymienionymi warunkami.
 1. Realizację należy przeprowadzić zgodnie z otrzymanymi materiałami przesłanymi wraz z wnioskiem o wydanie niniejszej decyzji – korespondencja z dnia 29 stycznia 2021 r.
 2. Zakres prac:
 - a) Likwidacja następujących obiektów:
budynku koagulacji, budynku pompowni II ST wraz ze zbiornikiem retencyjnym wody uzdatnionej, odstożników wód popłuczkowych i poletek osadowych, poletek osadowych stacji transformatorowej, wiaty, budynku administracyjnego, pozostałości fundamentów po pulsatorach, płyt betonowych, fontanny, osadników i przepompowni ścieków sanitarnych, pompowni przecieków i osadów, budynku warsztatowego, sieci międzyobiektowych, rurociągów technologicznych, placów i dróg, ogrodzeń, obiektów małej architektury i lamp oświetleniowych.
 3. Wykonywane prace w ramach realizacji przedsięwzięcia nie mogą naruszyć szczelności oraz stabilności wału przeciwpowodziowego.
 4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzeń obwałowania, Inwestor zobowiązany jest do naprawy na własny koszt pod nadzorem przedstawiciela administratora obwałowania.
 5. Roboty należy prowadzić przy niskim stanie wód.
 6. Za straty związane z występowaniem podwyższonych stanów, straty będące następstwem przelania się wód przez koronę wałów oraz będące wynikiem przerwania obwałowania, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie będzie ponosić odpowiedzialności.
 7. Realizację prac należy przeprowadzić z należytą starannością pod nadzorem osoby uprawnionej, a po jej zakończeniu teren przywrócić do właściwego stanu technicznego.
 8. W przypadku zmiany stosunków wodnych na terenach przyległych do obwałowania, będącej następstwem realizacji przedmiotowych prac, wszelkie czynności związane z przywróceniem właściwego stanu będą przeprowadzone na koszt inwestora.
 9. Prowadzone prace nie mogą ingerować w korpus wału przeciwpowodziowego.
 10. Prowadzone prace nie mogą utrudniać/uniemożliwiać dojazdu administratora do obwałowania.
 11. Należy zawiadomić Nadzór Wodny w Katowicach o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót z 14 - dniowym wyprzedzeniem.
- II. Decyzja nie rodzi praw do nieruchomości oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości.

- III. Niniejszą decyzja stanowi wyłącznie rozstrzygnięcie sprawy w zakresie zapisu art. 176 ustawy Prawo wodne i nie zastępuje uzgodnień, postanowień oraz decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.

UZASADNIENIE

Pan Adam Szombara wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji zwalniającej od zakazów określonych w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne w związku z realizacją zadania jak wyżej.

W toku prowadzenia postępowania ustalono, że zakres przedmiotowy robót obejmuje prace, które zlokalizowane są w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wałów rzeki Przemszy i Pogorii.

Wobec powyższego planowana inwestycja wymaga uzyskania zwolnienia od zakazów, o których mowa w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).

W ocenie Dyrektora RZGW w Gliwicach projektowany zakres i charakter robót nie wpłynie negatywnie na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych przy zachowaniu powyższych warunków.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Podstawę techniczną decyzji stanowią otrzymane materiały wymienione w pkt I.1.

Niniejszą decyzję wydano na podstawie przepisów prawnych powołanych na wstępie.



Z-C A DYREKTORA

.....**Marcin Jarzyński**.....
podpis

POUCZENIE:

Decyzja wygasa, jeżeli w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie dokonano zgłoszenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub czynności.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Prezesa Wód Polskich Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniesione za pośrednictwem Dyrektora RZGW w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, zgodnie z art. 127 k.p.a.

W myśl art. 127a §1 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W myśl art. 127a §2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Rozdzielnik:

1. Argo - Adam Szombara
ul. Palowicka 98
44-230 Bełk
2. NW Katowice
3. RPP a/a (180) RKP_1594_2021