



ZPI/024/1562/2026

Katowice, dnia 2 września 2026 roku

WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Nr ZPI/024/1534/2026 z dnia 28 sierpnia 2026 roku

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert do Wykonawców, umieszczenie zaproszenia na stronie internetowej GPW S.A w Katowicach oraz wysłanie informacji o postępowaniu przetargowym na portal informacyjny „GRUPA BIZNES POLSKA”, w oparciu o art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej *Regulamin*), w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pn.: **„Modernizacja dwóch komór filtracyjnych w budynku filtrów (segment B) – SUW Czaniec”** (postępowanie Nr ZPI/024/1534/2026 z dnia 28 sierpnia 2026 roku - data publikacji na stronie) w oparciu o art. 38 ust.1 Regulaminu udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytań dostarczonych Zamawiającemu w dniu 31 sierpnia 2026 roku:

1. „Czy dla przetargu na SUW Czaniec GPW uzna mi referencje z ZUW Goczałkowice dotyczące 3 komór filtracyjnych GoCza I o wymiarach 5,9x7,8x3,0m każda, czyli $138,06m^3 \times 3 = 414,18m^3$, co jeszcze dodatkowo nie wynika jednoznacznie z treści referencji?”.
2. „W zakresie postępowania jest wymiana prefabrykowanych, żelbetowych płyt drenażowych w remontowanych komorach filtrów. Wg rysunku nr 7 przekazanej dokumentacji projektowej, w płytach drenażowych zamontowane mają być dysze filtracyjne ze stali nierdzewnej. Prosimy o informacje czy wchodzi one w zakres dostawy Wykonawcy, jeśli tak, prosimy o uzupełnienie materiałów projektowych o rysunek wykonawczy/warsztatowy dysz filtracyjnych (brak szczegółów na rysunku nr 7)”

Odpowiedzi Zamawiającego:

W nawiązaniu do treści w/w zapytań Wykonawców z dnia 31 sierpnia 2026 roku Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1 Zgodnie z treścią Zaproszenia do składania ofert: pkt 10.4.4. – Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
- **co najmniej dwie roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie lub remoncie zbiornika żelbetowego o pojemności co najmniej 160 m³***
- *dopuszcza się wykonanie łączne (w ramach jednego kontraktu/umowy) lub rozdzielne w odrębnych umowach/kontraktach

Zamawiający informuje i wyjaśnia również, iż będzie dokonywał oceny spełniania przez Wykonawców warunku wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w Zaproszeniu do składania ofert po dokonaniu otwarcia ofert.

- Ad. 2 Drenaż niskooporowy kulowy Wheelera składa się ze skrzynek lub płyt betonowych w których wykształcone są gniazda w kształcie ostrosłupa odwróconego podstawą do góry. W wierzchołku gniazda zamocowana jest dysza filtracyjna o średnicy wewnętrznej 17 – 20 mm wystająca około 30 - 50 mm w dół komory poddennej. W zagłębieniach w kształcie ostrosłupa osadzone są kule porcelanowe o średnicy 70 mm oraz 30 mm. Tak przygotowana płyta stanowi element systemu drenażowego niskooporowego mającego na celu równomierne rozprowadzenie wody po całej powierzchni filtra kontaktowego.

Na rysunku nr 7 „Konstrukcja płyty drenażowej” pokazano całą konstrukcję jednej płyty. Przekrój I-I pokazuje wraz z wymiarami jeden rząd gniazda ostrosłupa z zamontowaną dyszą filtracyjną. Dodatkowo na w/w rysunku przedstawiono szczegół wraz z wymiarami "Dysza filtracyjna" łącznie z opisem gdzie złączyć dyszę ze zbrojeniem płyty. Dysza winna być zamontowana do zbrojenia przed zalaniem formy betonem.

Dodatkowo w opisie technicznym pkt 12 Płyty Drenażowe ppkt 12.1 konstrukcja płyt drenażowych opisano płytę drenażową (str. 20).

Dysze filtracyjne są stałą częścią płyty drenażowej i wchodzi one w zakres wykonawcy.

W ocenie Zamawiającego nie ma potrzeby rozszerzać materiałów projektowych o dodatkowy rysunek wykonawczy/warsztatowy dysz filtracyjnych.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
Pionu Inwestycji

Jolanta Kosińska-Kurasz

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego;
2. ZPI a/a.