



ZPI/024/1593/2026

Katowice, dnia 8 września 2026 roku

WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Nr ZPI/024/1534/2026 z dnia 4 września 2026 roku

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert do Wykonawców, umieszczenie zaproszenia na stronie internetowej GPW S.A w Katowicach oraz wysłanie informacji o postępowaniu przetargowym na portal informacyjny „GRUPA BIZNES POLSKA”, w oparciu o art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej *Regulamin*), w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pn.: „**Modernizacja dwóch komór filtracyjnych w budynku filtrów (segment B) – SUW Czaniec**” (*postępowanie Nr ZPI/024/1534/2026 z dnia 28 sierpnia 2026 roku - data publikacji na stronie*) w oparciu o art. 38 ust.1 Regulaminu udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytań dostarczonych Zamawiającemu w dniu 4 września 2026 roku:

1. Prosimy o potwierdzenie, że złoża zasypowe do filtrów na Stacji Uzdatniania Wody muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH.
2. Prosimy o podanie właściwości chemicznych złóż zasypowych oraz numer normy technicznej obowiązującej dla tego zakresu robót.

Odpowiedzi Zamawiającego:

W nawiązaniu do treści w/w zapytań Wykonawcy z dnia 4 września 2026 roku Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

➤ **Ad. 1.**

Tak, złoża zasypowe do filtrów winny posiadać Aktualny Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny dopuszczający produkt do stosowania w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

➤ **Ad. 2.**

L.p.	Asortyment
1	Piasek/żwir filtracyjny 0,8-2 mm
2	Żwir filtracyjny 20-40mm
3	Żwir filtracyjny 10-20mm
4	Żwir filtracyjny 5-10mm
5	Żwir filtracyjny 3-5mm
6	Żwir filtracyjny 2-3mm

Piaski i żwiry suszone,

- Wykonane normy PN-EN 12904 lub równoważnej
- Zawartość frakcji podstawowej $\geq 80\%$
- Zawartość podziarna $\leq 10\%$
- Zawartość nadziarna $\leq 10\%$

Piaski/ żwir filtracyjny winien posiadać Świadectwo jakości/ specyfikację techniczną.

Procentowa zawartość frakcji potwierdzona/ udokumentowana wynikami analizy granulometrycznej w postaci krzywej przesiewu.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
Pionu Inwestycji

Jolanta Kłodziej-Kurasz

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego;
2. ZPI a/a.