



ZPI/024/319 /2024

Katowice, dnia 19 lutego 2024 roku

WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Nr ZPI/024/224/2024

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zaproszenia do składania ofert na stronie internetowej GPW S.A., w oparciu o art. 51 do art. 52 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej jako *Regulamin*), w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pn: „**Remont węzła cieplnego na terenie Zbiorników Wody w Pszowie**” (postępowanie Nr ZPI/024/224/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku - data publikacji na stronie), w oparciu o art. 38 ust. 1 *Regulaminu*, udziela następujących wyjaśnień:

treść zapytania

1. Załączona przez Państwo dokumentacja projektowa nie uwzględnia zakresu związanego z AKPiA (regulacja węzła). Czy uwzględnić w ofercie wykonanie projektu związanego ze sterowaniem węzła cieplnego?

odpowiedź Zamawiającego:

1. Zaprojektowany węzeł cieplny jest węzłem jednofunkcyjnym z typowym elektronicznym regulatorem temperatury z regulacją pogodową, stosowanym w układach ciepłowniczych. W projekcie zawarte są wytyczne AKPiA.
Nie jest koniecznym wykonanie projektu AKPiA dla takiego układu.

Z poważaniem

Dyrektor
Pionu Inwestycji

Michał Trojanowski

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego;
2. ZPI a/a.